



ZNAČENÍ INSTALOVANÝCH EL.SPOTŘEBIČŮ A VÝVODŮ :

A / I / a

Spínač

Okruh jistiění

Typ svítidla

Není-li uvedeno jinak, je výška spínačů 1,2m, zásuvek 1,2m

Poznámky

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ DLE ČSN EN 61293:
3PEN; 50Hz; 400/230V TN-C
3N+PE; 50Hz; 400/230V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A PROUDOVÝM CHRANIČEM 30 mA

PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN EN 33 2000-5-51

- NORMÁLNÍ - VNITŘNÍ PROSTORY
- NORMÁLNÍ + ZÓNY (UMYVADLO, SPRCHA)
- NEBEZPEČNÉ - VENKOVNÍ PROSTORY ABS, AD3

OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM
DLE ČSN EN 62 305 a souv.

P-322360 MŠ JÍLOVÉ, BUDOVA ZA KOUPALIŠTĚM Ing. Ota Pour

Kompresé dat pro respektování přírody (méné papíru a inkoustu).
Tato dokumentace bude zpracována přístroji napájenými ze slunečních kolektorů.

D.1.4 Technologická zařízení staveb

Název zakázky : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZATEPLENÍ BUDOVY MŠ JÍLOVÉ, BUDOVA ZA KOUPALIŠTĚM		Vypracoval : ING. OTA POUR
Investor : MŠ JÍLOVÉ, OKRES DEČÍN, P.O. PRŮBĚŽNÁ 299, 407 0 JÍLOVÉ	Prof. č. dok. : P-322360	Kreslil : ING. OTA POUR
OBSAH		Místo stavby : JÍLOVÉ U DEČINA
PŮDORYS 1.NP - VÝCHODNÍ ČÁST ŠKOLKA D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE		Stupeň projektu : DSP+DPS
Č. VÝKRESU <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> SO-01 E-01 </div>		Datum : 12/2022
		Č. zakázky : 2022-67
		Měřitko : <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 10px;">1:50</div> <div style="margin-left: 20px;">Kopie :</div> </div>

G
H

Název zakázky : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZATEPLENÍ BUDOVY MŠ JÍLOVÉ, BUDOVA ZA KOUPELÁNÍM		Vypracoval : ING. OTA POUR
Investor : MŠ JÍLOVÉ, OKRES DĚČÍN, P.O. PRŮBĚŽNA 299, 407 0 JÍLOVÉ	Prof. č. dok. : P-322360	Kreslil : ING. OTA POUR
OBSAH PŮDORYS 1.NP - VÝCHODNÍ ČÁST ŠKOLKA D 1.4.3 ELEKTROINSTALACE		Místo stavby : JÍLOVÉ U DĚČÍNA
Č. VÝKRESU SO-01 E-01		Stupeň projektu : DSP+DPS
		Datum : 12/2022
		Č. zakázky : 2022-67
		Měřítko : 1:50
		Kopie :