



Vysvětlení číslo 1

Název zakázky: **„Výměna oken a dveří pláště budovy MŠ
Za Koupalištěm, Jílové“**

Číslo veřejné zakázky: **MŠ 1/2020**

Na základě upozornění od uchazečů v rámci zodpovídání dotazů v průběhu uskutečněné prohlídky místa budoucího plnění veřejné zakázky, upřesňujeme zadávací dokumentaci zveřejněním tohoto Vysvětlení číslo 1.

1/ Upřesňuje se text v dokumentu Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, text:

5. Specifikace zakázky

Zadavatel požaduje v rámci plnění zakázky dodávku a provedení celkové výměny oken a dveří pláště komplexu budov **MŠ Za Koupalištěm, ul. Za Koupalištěm č. p. 312, Jílové**. Specifikace požadované dodávky všech výplní a rozsah prací díla jsou stanoveny **Technickou zprávou (Příloha číslo 3)** této zadávací dokumentace. Technická zpráva stanoví minimální izolační požadavky a další parametry výplní, tvary, rozměry a počty jednotlivých oken a dveří k dodání a instalaci. Zadavatel požaduje dodat rámy a křídla oken v provedení **plast**. Rámy a křídla dveří pláště (pozice 4, 6, 7 Technické zprávy), určené k montáži komponentů: elektrický otevírač, dveřní samo-zavírač s aretací, paniková klika koule - elektro požaduje zadavatel dodat v provedení **hliník**. Ostatní dveře požaduje zadavatel dodat v provedení **plast** v kvalitě s odpovídajícími výztužemi. Všechny parametry viz **Technická zpráva (Příloha číslo 3)**. Koordinace termínu určeného k provedení díla je upřesněna v bodu 3. této výzvy k podání nabídky.

se mění na:

5. Specifikace zakázky

Zadavatel požaduje v rámci plnění zakázky dodávku a provedení celkové výměny oken a dveří pláště komplexu budov **MŠ Za Koupalištěm, ul. Za Koupalištěm č. p. 312, Jílové**. Specifikace požadované dodávky všech výplní a rozsah prací díla jsou stanoveny **Technickou zprávou (Příloha číslo 3)** této zadávací dokumentace. Technická zpráva stanoví minimální izolační požadavky a další parametry výplní, tvary, rozměry a počty jednotlivých oken a dveří k dodání a instalaci. Zadavatel požaduje dodat rámy a křídla oken v provedení **plast**.

Rámy a křídla dveří pláště (pozice 6 a 7 Technické zprávy), určené k montáži komponentů: elektrický otevírač, dveřní samo-zavírač s aretací, paniková klika koule - elektro požaduje zadavatel dodat v provedení hliník. Ostatní dveře požaduje zadavatel dodat v provedení **plast** v kvalitě s odpovídajícími výztužemi. Všechny parametry viz **Technická zpráva (Příloha číslo 3)**. Koordinace termínu určeného k provedení díla je upřesněna v bodu 3. této výzvy k podání nabídky.

2/ Technická zpráva, (Příloha č. 3) , se doplňuje o níže uvedené informace k jednotlivým pozicím :

Pozice 4: dveře, materiál plast, konec spojovací chodby, severní pavilon objektu, otevírání ven!

Pozice 6: materiál hliník, otevírání ven!

Pozice 7: materiál hliník, otevírání ven!

Pozice 33: Pozn.: kuchyň

V Jílovém dne 20. 3. 2020

Helena Říhová
ředitelka Mateřské školy Jílové, okres Děčín