


- STÁVAJÍCÍ SÍŤ
- STL PLYNOVOD
 - KANALIZACE
 - VODOVOD
 - NN ELEKTRICKÉ VEDENÍ
 - VEDENÍ CETIN
- NOVÁ ZAŘÍZENÍ
- ODLUČOVAČ TUKŮ LT4
 - KANALIZACE PVC KG100

DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.

VYPRACOVAL: D. ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT:	TECHNICKÁ KONTROLA:	 U TVRZE 1454/2, DĚČÍN VI. TELEFON: 776250848 e-mail: ak-uniprojekt@email.cz internet: www.ak-uniprojekt.cz	
KRESLIL: DATACAD	IČO: 68285736		FORMÁT:	2/A4
INVESTOR: MĚSTO JÍLOVÉ, MÍROVÉ NÁM. 280 40701 JÍLOVÉ			DATUM:	08/2021
VÝMĚNA ODLUČOVAČE TUKŮ NA p.p.č. 329/7 U MŠ PRŮBĚŽNÁ 299 k.ú. JÍLOVÉ			ÚČEL:	DSP
			Č.ZAK:	D1703
			Č.ARCH:	D1703/2021
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ – CELKOVÁ SITUACE			MĚŘÍTKO: 1:500	Č.VÝKRESU: 3